

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«22» мая 2024 г., 35240131000210692700

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Вологда управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«31» мая 2024 г., 09 час. 00 мин. № 2405/001-35/104-В/АВП

(дата и время составления акта)

г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 63а

(место составления акта)

**Акт выездной проверки
внеплановой**

(плановой / внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «22» мая 2024 г., № 2405/001-35/104-В/РВП, учетный номер проверки 35240131000210692700.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного надзора в области гражданской обороны

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1. Яковлева Валерия Александровна – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Вологда управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области
2. Иванов Вячеслав Андреевич – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Вологда управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:

специалисты:

1. Не привлекаются

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) должности специалистов)

эксперты (экспертные организации):

1. Не привлекаются

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием результатов деятельности об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

Деятельность граждан и организаций, в рамках которой должны соблюдаться обязательные требования в области гражданской обороны

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Вологодская, г Вологда, ул Чернышевского, Дом 41

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 ИМЕНИ КАВАЛЕРА ОРДЕНА МУЖЕСТВА ПОДПОЛКОВНИКА УЗКОГО НИКОЛАЯ КЛАВДИЕВИЧА" ИНН 3525082217, адрес регистрации юридического лица: 160019, ОБЛАСТЬ ВОЛОГОДСКАЯ, ВОЛОГДА, ЧЕРНЫШЕВСКОГО УЛИЦА, 41

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии) граждан или иного лица организации, их индивидуальное контрольное наименование, адрес организации (с филиалами, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственность за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «29» мая 2024 года, 14 час. 00 мин.

по «31» мая 2024 года, 09 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " _____ Г., _____ час. _____ мин.
по " " _____ Г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в течение которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытания; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «27» мая 2024 года, 08 час. 00 мин.

по «07» июня 2024 года, 17 час. 00 мин.

по месту: обл Вологодская, г Вологда, ул Чернышевского, Дом 41

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол осмотра от 29.05.2024 №2405/001-35/104

2) опрос

(указывается фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытания; 9) экспертиза; 10) эксперимент)

в следующие сроки:

с «27» мая 2024 года, 08 час. 00 мин.

по «07» июня 2024 года, 17 час. 00 мин.

по месту: обл Вологодская, г Вологда, ул Чернышевского, Дом 41

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

протокол опроса от 29.05.2024 №2405/001-35/104

(указываются даты составления и результаты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытаний, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к делу)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

1. согласно сопроводительному письму

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) документы в распоряжении контролируемого (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные непосредственным межведомственным взаимодействием; 4) иные (указать источник)

11. По результатам выездной проверки установлено:

- В организации не обеспечено поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны, что нарушает абзац второй пункта 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, пункты 3, 4, 5, 6, абзацы второй, третий пункта 10 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 N 1309; абзац второй, четвертый подпункта 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях. Место выявления нарушения: г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 41

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Подпункт 16.4, абзац второй. Приказ федерального органа исполнительной власти 687 от 14.11.2008 'Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях'

Нарушенное обязательное требование:
Организацией спланированы мероприятия по подготовке и содержанию защитных сооружений гражданской обороны в готовности к приему укрываемых
- Организацией не планируются следующие мероприятия: - по подготовке и содержанию защитных сооружений гражданской обороны в готовности к приему укрываемых; - по техническому обслуживанию защитных сооружений гражданской обороны; - по текущему и капитальному ремонтам защитных сооружений гражданской обороны. Что нарушает абзац третий пункта 10 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны; пункты 1.3, 1.8 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны; абзац второй подпункта 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях. Место выявления нарушения: г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 41

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Подпункт 16.4, абзац второй. Приказ федерального органа исполнительной власти 687 от 14.11.2008 'Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях'

Нарушенное обязательное требование:
Организацией спланированы мероприятия по подготовке и содержанию защитных сооружений гражданской обороны в готовности к приему укрываемых
- В организации не ведется журнал учета защитных сооружений гражданской обороны, что нарушает абзац четвертый пункта 10 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны; пункт 2.1, приложение N 5 к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны. Место выявления нарушения: г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 41

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 10, абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1309 от 29.11.1999 'О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:
Организацией ведется учет существующих и создаваемых объектов гражданской обороны
- В организации отсутствует паспорт защитного сооружения гражданской обороны с заверенными копиями поэтажных планов и экспликаций помещений объекта гражданской обороны, являющиеся обязательными приложениями к паспортам защитных сооружений гражданской обороны, что нарушает пункт 2.2 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны. Место выявления нарушения: г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 41

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 2.2, абзац первый. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

Имеются паспорта защитных сооружений гражданской обороны (при наличии защитных сооружений гражданской обороны), в которых указаны основные технические характеристики защитных сооружений гражданской обороны

5. Организацией при эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны в режиме повседневной готовности не выполнены следующие мероприятия: - не выполнены требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их на режим защитных сооружений; - не выполнены условия для безопасного пребывания укрываемых в военное время; - не выполнены условия для безопасного пребывания укрываемых в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени. Что нарушает абзац второй пункта 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункт 13 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны; абзац второй подпункта 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 3.2.1, 3.2.2 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны; пункты 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время.. Место выявления нарушения: г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 41

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 3.2.1, абзац первый. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

Организацией выполнены при эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны в режиме повседневной деятельности условия для безопасного пребывания укрываемых в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени

6. Организацией не обеспечено исправное состояние входов в защитное сооружение гражданской обороны и исправное состояние защитных устройств и помещений для укрываемых, что нарушает абзац второй пункта 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; абзац второй подпункта 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны.. Место выявления нарушения: г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 41

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 3.2.3. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

Пути движения, входы в защитное сооружение гражданской обороны и аварийные выходы содержатся свободными

7. Организацией не обеспечено содержание инженерно-технического оборудования защитного сооружения гражданской обороны в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению, что нарушает абзац второй пункта 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; абзац второй подпункта 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 3.2.11, 3.2.12, 3.2.13, 3.2.14, 3.2.15, 3.2.16, 3.2.17, 3.2.18, 3.2.19, 3.2.20, 3.2.21, 3.2.22, 3.2.23, 3.2.24, 3.2.25 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны. Место выявления нарушения: г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 41

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Подпункт 16.4, абзац второй. Приказ федерального органа исполнительной власти 687 от 14.11.2008 'Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях'

Нарушенное обязательное требование:

Организацией спланированы мероприятия по подготовке и содержанию защитных сооружений гражданской обороны в готовности к приему укрываемых

8. У организации отсутствуют документы предусмотренные подразделом 3.6 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны. Место выявления нарушения: г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 41

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Подраздел 3.6, пункт 4. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

В защитном сооружении гражданской обороны организации имеется план перевода защитного сооружения гражданской обороны на режим приема укрываемых

9. Организацией не проводятся мероприятия по оценке технического состояния: - ограждающих конструкций и защитных устройств; - системы фильтровентиляции и герметичности; - фильтров-поглотителей; - системы водоснабжения и канализации; - энергетических устройств. Что нарушает абзац второй пункта 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; абзац второй подпункта 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны. Место выявления нарушения: г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 41

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Пункт 4.1.1, абзац первый. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

Осуществляется оценка технического состояния ЗС ГО при ежегодных, специальных (внеочередных) осмотрах, комплексных оценках технического состояния и инвентаризации.

Организацией не производится планово-предупредительный ремонт технических систем защитного сооружения, что нарушает абзац

10. второй пункта 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; абзац второй подпункта 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны. Место выявления нарушения: г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 41
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Подпункт 16.4, абзац второй. Приказ федерального органа исполнительной власти 687 от 14.11.2008 'Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях'
Нарушенное обязательное требование:
 Организацией спланированы мероприятия по подготовке и содержанию защитных сооружений гражданской обороны в готовности к приему укрываемых
11. Организацией не осуществлена подготовка к проведению мероприятий по приведению защитных сооружений гражданской обороны в готовность к приему укрываемых, что нарушает абзац второй пункта 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; абзац второй подпункта 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.6, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны.. Место выявления нарушения: г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 41
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Подпункт 16.4, абзац второй. Приказ федерального органа исполнительной власти 687 от 14.11.2008 'Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях'
Нарушенное обязательное требование:
 Организацией спланированы мероприятия по подготовке и содержанию защитных сооружений гражданской обороны в готовности к приему укрываемых
12. В организации не созданы звенья для обслуживания защитных сооружений гражданской обороны в мирное время, что нарушает абзац второй пункта 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; абзац второй подпункта 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункт 1.4, схема "А" приложения N 1 к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны; пункт 2, пункт 4, приложение N 1 к Типовому порядку создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне.. Место выявления нарушения: г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 41
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
 Подпункт 16.4, абзац второй. Приказ федерального органа исполнительной власти 687 от 14.11.2008 'Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях'
Нарушенное обязательное требование:
 Организацией спланированы мероприятия по подготовке и содержанию защитных сооружений гражданской обороны в готовности к приему укрываемых


(указываются выходы по результатам проведения выездной проверки: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации; об исключении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки; 2) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведения, являющиеся доказательством нарушения обязательного требования), о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки; 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1. протокола осмотр от 29.05.2024 №2405/001-35/104
2. протокола опрос от 29.05.2024 №2405/001-35/104

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол осмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по делу в ходе проведения контрольного (надзорного) действия (акты их составления и результаты), дополнительные проверочные акты (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Вологда управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области Яковлева Валерия Александровна



(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

Подпись

Иванов Вячеслав Андреевич - Инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Вологда управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области (государственный инспектор города Вологды по пожарному надзору), телефон: 88(8172)75-04-90, e-mail: ond-1@35.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления):

Инспектор Яковл. сев. н.п.

И. А. Яковлева

31.05.2024

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале:

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

