

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«22» мая 2024 г., 35240131000210692700

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Вологда управления надзорной
деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области**
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«31» мая 2024 г., 09 час. 00 мин. № 2405/001-35/104-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

г. Вологда, ул. Зосимовская, д. 63а

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от « 22 » мая 2024 г., № 2405/001-35/104-В/ПВП, учетный номер проверки 35240131000210692700.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:

осуществления федерального государственного надзора в области гражданской обороны

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида контрольного контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), межведомственного контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Яковлева Валерия Александровна – старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Вологда управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области
2. Иванов Вячеслав Андреевич – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Вологда управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При записи инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) задание было проведено после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

деятельности, действий (бездействий) граждан и организаций, при которых должны соблюдаться обязательные требования в области гражданской обороны, в том числе предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятельность, действия (бездействие)

(указывается объект контроля в соответствии с наименованием в виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Вологодская, г Вологда, ул Чернышевского, Дом 41

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) заведения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 ИМЕНИ КАВАЛЕРА ОРДЕНА МУЖЕСТВА ПОДПОЛКОВНИКА УЗКОГО НИКОЛАЯ КЛАВДИЕВИЧА" ИНН 3525082217, адрес регистрации юридического лица: 160019, ОБЛАСТЬ ВОЛОГОДСКАЯ, ВОЛОГДА, ЧЕРНЫШЕВСКОГО УЛИЦА, 41

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальное номерное или идентификационное наименование, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «29» мая 2024 года, 14 час. 00 мин.

по «31» мая 2024 года, 09 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки; при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час 00 минут (часы, минуты)

(указываются срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролирующего лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. В организации не обеспечено поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию объектов гражданской обороны, что нарушает абзац второй пункта 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, пункты 3, 4, 5, 6, абзацы второй, третий пункта 10 Порядка создания убежищ и иных объектов

гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 N 1309; абзац второй, четвертый подпункта 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях. Место выявления нарушения: г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 41

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Подпункт 16.4, абзац второй. Приказ федерального органа исполнительной власти 687 от 14.11.2008 'Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях'

Нарушенное обязательное требование:

Организацией спланированы мероприятия по подготовке и содержанию защитных сооружений гражданской обороны в готовности к приему укрываемых

Срок устранения нарушения:

10.06.2025

2. Организацией не планируются следующие мероприятия: - по подготовке и содержанию защитных сооружений гражданской обороны в готовности к приему укрываемых; - по техническому обслуживанию защитных сооружений гражданской обороны; - по текущему и капитальному ремонтам защитных сооружений гражданской обороны. Что нарушает абзац третий пункта 10 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны; пункты 1.3, 1.8 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны; абзац второй подпункта 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях. Место выявления нарушения: г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 41

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Подпункт 16.4, абзац второй. Приказ федерального органа исполнительной власти 687 от 14.11.2008 'Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях'

Нарушенное обязательное требование:

Организацией спланированы мероприятия по подготовке и содержанию защитных сооружений гражданской обороны в готовности к приему укрываемых

Срок устранения нарушения:

10.06.2025

3. В организации не ведется журнал учета защитных сооружений гражданской обороны, что нарушает абзац четвертый пункта 10 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны; пункт 2.1, приложение N 5 к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны. Место выявления нарушения: г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 41

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 10, абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1309 от 29.11.1999 'О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

Организацией ведется учет существующих и создаваемых объектов гражданской обороны

Срок устранения нарушения:

10.06.2025

4. В организации отсутствует паспорт защитного сооружения гражданской обороны с заверенными копиями поэтажных планов и экспликаций помещений объекта гражданской обороны, являющиеся обязательными приложениями к паспортам защитных сооружений гражданской обороны, что нарушает пункт 2.2 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны. Место выявления нарушения: г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 41

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 2.2, абзац первый. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

Имеются паспорта защитных сооружений гражданской обороны (при наличии защитных сооружений гражданской обороны), в которых указаны основные технические характеристики защитных сооружений гражданской обороны

Срок устранения нарушения:

10.06.2025

5. Организацией при эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны в режиме повседневной готовности не выполнены следующие мероприятия: - не выполнены требования по обеспечению постоянной готовности помещений к переводу их на режим защитных сооружений; - не выполнены условия для безопасного пребывания укрываемых в военное время; - не выполнены условия для безопасного пребывания укрываемых в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени. Что нарушает абзац второй пункта 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; пункт 13 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны; абзац второй подпункта 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 3.2.1, 3.2.2 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны; пункты 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Порядка содержания и использования защитных сооружений гражданской обороны в мирное время. Место выявления нарушения: г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 41

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 3.2.1, абзац первый. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

Организацией выполнены при эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны в режиме повседневной деятельности условия для безопасного пребывания укрываемых в условиях чрезвычайных ситуаций мирного времени

Срок устранения нарушения:

10.06.2025

6. Организацией не обеспечено исправное состояние входов в защитное сооружение гражданской обороны и исправное состояние защитных устройств и помещений для укрываемых, что нарушает абзац второй пункта 10

Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; абзац второй подпункта 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 3.2.3, 3.2.4, 3.2.5, 3.2.6, 3.2.7, 3.2.8, 3.2.9, 3.2.10 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны. Место выявления нарушения: г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 41

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 3.2.3. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

Пути движения, входы в защитное сооружение гражданской обороны и аварийные выходы содержатся свободными

Срок устранения нарушения:

10.06.2025

7. Организацией не обеспечено содержание инженерно-технического оборудования защитного сооружения гражданской обороны в исправном состоянии и готовности к использованию по назначению, что нарушает абзац второй пункта 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; абзац второй подпункта 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 3.2.11, 3.2.12, 3.2.13, 3.2.14, 3.2.15, 3.2.16, 3.2.17, 3.2.18, 3.2.19, 3.2.20, 3.2.21, 3.2.22, 3.2.23, 3.2.24, 3.2.25 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны. Место выявления нарушения: г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 41

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Подпункт 16.4, абзац второй. Приказ федерального органа исполнительной власти 687 от 14.11.2008 'Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях'

Нарушенное обязательное требование:

Организацией спланированы мероприятия по подготовке и содержанию защитных сооружений гражданской обороны в готовности к приему укрываемых

Срок устранения нарушения:

10.06.2025

8. У организации отсутствуют документы предусмотренные подразделом 3.6 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны. Место выявления нарушения: г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 41

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Подраздел 3.6, пункт 4. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

В защитном сооружении гражданской обороны организации имеется план перевода защитного сооружения гражданской обороны на режим приема укрываемых

Срок устранения нарушения:

10.06.2025

9. Организацией не проводятся мероприятия по оценке технического состояния: - ограждающих конструкций и защитных устройств; - системы фильтровентиляции и герметичности; - фильтров-поглотителей; - системы водоснабжения и канализации; - энергетических устройств. Что нарушает абзац второй пункта 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; абзац второй подпункта 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8, 4.3.9, 4.3.10, 4.3.11, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.5, 4.5.1, 4.5.2, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны. Место выявления нарушения: г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 41

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 4.1.1, абзац первый. Приказ федерального органа исполнительной власти 583 от 15.12.2002 'Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны'

Нарушенное обязательное требование:

Осуществляется оценка технического состояния ЗС ГО при ежегодных, специальных (внеочередных) осмотрах, комплексных оценках технического состояния и инвентаризации.

Срок устранения нарушения:

10.06.2025

10. Организацией не производится планово-предупредительный ремонт технических систем защитного сооружения, что нарушает абзац второй пункта 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; абзац второй подпункта 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.1.5, 5.1.6, 5.1.7, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3, 5.2.4, 5.3.1, 5.3.2, 5.3.3, 5.3.4 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны. Место выявления нарушения: г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 41

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Подпункт 16.4, абзац второй. Приказ федерального органа исполнительной власти 687 от 14.11.2008 'Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях'

Нарушенное обязательное требование:

Организацией спланированы мероприятия по подготовке и содержанию защитных сооружений гражданской обороны в готовности к приему укрываемых

Срок устранения нарушения:

10.06.2025

11. Организацией не осуществлена подготовка к проведению мероприятий по приведению защитных сооружений гражданской обороны в готовность к приему укрываемых, что нарушает абзац второй пункта 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; абзац второй подпункта 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункты 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4, 6.2.1, 6.2.2,

6.2.3, 6.2.4, 6.2.5, 6.2.6, 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.6, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.4.5 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны.. Место выявления нарушения: г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 41

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Подпункт 16.4, абзац второй. Приказ федерального органа исполнительной власти 687 от 14.11.2008 'Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях'

Нарушенное обязательное требование:

Организацией спланированы мероприятия по подготовке и содержанию защитных сооружений гражданской обороны в готовности к приему укрываемых

Срок устранения нарушения:

10.06.2025

12. В организации не созданы звенья для обслуживания защитных сооружений гражданской обороны в мирное время, что нарушает абзац второй пункта 10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации; абзац второй подпункта 16.4 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях; пункт 1.4, схема "А" приложения N 1 к Правилам эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны; пункт 2, пункт 4, приложение N 1 к Типовому порядку создания нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне.. Место выявления нарушения: г. Вологда, ул. Чернышевского, д. 41

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Подпункт 16.4, абзац второй. Приказ федерального органа исполнительной власти 687 от 14.11.2008 'Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях'

Нарушенное обязательное требование:

Организацией спланированы мероприятия по подготовке и содержанию защитных сооружений гражданской обороны в готовности к приему укрываемых


Срок устранения нарушения:

10.06.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательных требований, ссылкой на законные доказательства нарушения обязательного требования), требования, содержащиеся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Вологда управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области Яковлева Валерия Александровна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



Инициалы

Яковлева Валерия Александровна - Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Вологда управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Вологодской области (государственный инспектор города Вологды по пожарному надзору), телефон: 88(8172)75-04-90, e-mail: ond-1@35.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

Инспектор Яковлева В.А. *Яковлева В.А.*
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

« 9 » часов « 00 » минут « 31 » мая 2024 г.

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указываются способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

